

Airflow Systems Edelstahl Lamellen Außenlufteinheit mit Rohr und Flansch DN 160 oder DN 200

Die Ansaugung der Außenluft über den Erdwärme Tauscher (EWWT) sollte mindestens 2 mtr. über Erdreich erfolgen (hygienische Vorschrift)

Dier Haube des Lufteinlasses ist abnehmbar und das Sieb in der Haube zureinigen.



